ATC
01-088
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025

Doo "TermoInženjerIng"
26000 Pančevo, Oslobođenja 39.
Tel/Fax: 013/2333–999, e-mail: termoinzenjering@eunet.rs
Tekući računi:Credit Agricole Banka:330-33000079-89
Banka Poštanska štedionica a.d.Beograd:200-2285360101001-08

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ZAPORNE ARMATURE broj: ZA 053/21

Korisnik:	Naziv i sedište :" **MIMA KOMERC " doo Beograd** Autoput Beograd – Novi Sad br. 67, Na osnovu: Zahtev od 29.03.2021.

Predmet ispitivanja	Tip/model	-2111 -
	Proizvodni broj / godina proizvodnje	053 / -
	Proizvođač	"JAFAR"-Poljska
	Vrsta	Zasun sa gumiranim klinom
	Nazivni prečnik	DN 100
	Nazivni pritisak	NP 16 (10) bar

Mesto i datum	Prijema predmeta	Ispitivanja	Izrade izveštaja
	Pančevo, 29.03.21.	Pančevo, 30.03.21.	Pančevo, 30.03.21.

Metoda:	Ispitivanje je izvršeno pritiskom saglasno standardu SRPS EN 12266-1:2013. Ispitivanje čvrstoće kućišta po metodi P10. Zaptivenost kućišta po metodi P11. Zaptivenost sedišta po metodi P12.

Ispitni uslovi	Fluid	Temperatura	**Ispitni pritisak**	Održavanje ispitnog pritiska
Metoda P10	Voda	Ambijentalna	**24 bar**	10 min.
Metoda P11	Voda	Ambijentalna	**24 bar**	10 min.
Metoda P12	Voda	~15 °C	**17,6 bar**	10 min.

Rezultat ispitivanja:	**P10** - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz zidove. **P11** - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz bilo koju spoljašnju površinu. **P12** – Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz sedište.

Kontrolni manometar	Merni opseg	Proizvođač	Seri. broj	Broj uverenja
	0÷40bar	Nuova Fima	6-76580	801-20-04 /Mernokor / 03.12.20

Napomena:	Zasun sa gumiranim klinom prozivođača "JAFAR" iz Poljske proizvodi se u dimenzijama od DN32 – DN600.

Ispitivanje izvršio
/ Vukašinović Dragan /

M.P.

Rukovodilac laboratorije:
/ Škaljak Stanko /

Rezultati se odnose samo na ispitanu predmet ispitivanja. Zabranjeno preštampavanje i sve vrste umnožavanja.

ATC
01-088
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Doo "TermoInženjerIng"
26000 Pančevo, Oslobođenja 39.
Tel/Fax: 013/2333–999, e-mail: termoinzenjering@eunet.rs
Tekući računi:Credit Agricole Banka:330-33000079-89
Banka Poštanska štedionica a.d.Beograd:200-2285360101001-08

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU ZAPORNE ARMATURE broj: ZA 052/21

Korisnik:	Naziv i sedište :" **MIMA KOMERC " doo Beograd** Autoput Beograd – Novi Sad br. 67, Na osnovu: Zahtev od 29.03.2021.

Predmet ispitivanja	Tip/model ..... -2002 - Proizvodni broj / godina proizvodnje ..... 052 / - Proizvođač ..... "JAFAR"-Poljska Vrsta ..... Zasun sa gumiranim klinom Nazivni prečnik ..... DN 100 Nazivni pritisak ..... NP 16 (10) bar

Mesto i datum	Prijema predmeta	Ispitivanja	Izrade izveštaja
	Pančevo, 29.03.21.	Pančevo, 30.03.21.	Pančevo, 30.03.21.

Metoda:	Ispitivanje je izvršeno pritiskom saglasno standardu SRPS EN 12266-1:2013. Ispitivanje čvrstoće kućišta po metodi P10. Zaptivenost kućišta po metodi P11. Zaptivenost sedišta po metodi P12.

Ispitni uslovi	Fluid	Temperatura	**Ispitni pritisak**	Održavanje ispitnog pritiska
Metoda P10	Voda	Ambijentalna	**24 bar**	10 min.
Metoda P11	Voda	Ambijentalna	**24 bar**	10 min.
Metoda P12	Voda	~15 °C	**17,6 bar**	10 min.

Rezultat ispitivanja:	**P10** - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz zidove. **P11** - Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz bilo koju spoljašnju površinu. **P12** – Nije uočeno propuštanje ispitnog fluida kroz sedište.

Kontrolni manometar	Merni opseg	Proizvođač	Seri. broj	Broj uverenja
	0÷40bar	Nuova Fima	6-76580	801-20-04 /Mernokor / 03.12.20

Napomena:	Zasun sa gumiranim klinom prozivođača "JAFAR" iz Poljske proizvodi se u dimenzijama od DN32 – DN600.

Ispitivanje izvršio
/ Vukašinović Dragan /

M.P.

Rukovodilac laboratorije:
/ Škaljak Stanko /

Rezultati se odnose samo na ispitanu predmet ispitivanja. Zabranjeno preštampavanje i sve vrste umnožavanja.